FeuerAnker® GmbH | Westerfeld 20 Halle 4 Tor 1-3 | D-24960 Wanderup

FeuerAnker®

**Produktdatenblatt**
(gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013)

Datum: 01/2023

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | WPS-2-200 |
| Lieferant: | FeuerAnker® GmbH<br>Westerfeld 20<br>24997 Wanderup |
| Produkt: | Emaillierter Standspeicher |
| Dämmung: | 50mm PU-Hartschaum-Isolierung |
| Typ: | WPS-1 |

Parameter:

| | |
|---|---|
| Effizienzklasse: | C |
| Speichernenninhalt: | 194 l |
| Bereitschaftswärmeaufwand: | 1,50 kWh/24h |
| Warmhalteverlust: | 77 W |

Es gelten EN12977-3 (V) und EN 12897:2016-12. Falls nicht vorhanden, wird die Methode nach PUB 2014/C 207/02 oder /03 angewandt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.