



Certificato

In Verkehr gebracht wird:
Immeso sul mercato da :

MCZ Group SpA
Via La Croce, 8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - IT

Geräteart / *Tipo apparecchiatura:*

Heizkessel / Caldaia

Technischer Konformitätsbericht Nr

PKC0002193/15a

Rapporto di conformità tecnica nr.:

Modell / *Modello:*

Selecta 15

Selecta 20

Selecta 25

Nennleistung / *Potenza nominale:* kW

14,3

18,0

22,6

Teillast / *Potenza ridotta:* kW

4,2

4,2

4,2

Beschickung / *Alimentazione:*

Automatisch / *Automatico*

Brennstoff / *Combustibile:*

Biogene (Holzpellet) / *Biocombustibile (pellet di legno)*

Die obengenannten Geräte wurden in Übereinstimmung mit Art.15a der BV-G "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen" (1998) und "Einsparung von Energie" (1995) als Leitfaden geprüft.

I sopraindicati apparecchi sono stati esaminati con riferimento all'art. 15a della BV-G „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen“ (1998) e sul „Einsparung von Energie“ (1995), come linea guida.

Das Gerät wurde bei Nennwärmeleistung und Mindestteilbeschickung gemäß den jeweiligen Prüfmethode geprüft.

L'apparecchio è stato testato alla potenza termica nominale e al carico minimo, secondo le modalità di prova dell'articolo di riferimento.

Nachstehend eine Übersicht der Ergebnisse / *Segue una sintesi dei risultati:*

	Wirkungsgrad Rendimento [%]	CO [mg/MJ]	NO _x [mg/MJ]	OGC [mg/MJ]	Staub Polveri [mg/MJ]
Nennleistung 15 kW <i>Potenza nominale 15 kW</i>	90,6	11	79	0,7	6,3
Nennleistung 20 kW <i>Potenza nominale 20 kW</i>	90,5	23	82	1,3	6,3
Nennleistung 25 kW <i>Potenza nominale 25 kW</i>	90,7	55	79	0,8	6,2
Teillast <i>Potenza ridotta</i>	88,8	190	57	2,7	18,6

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Eingetragener Firmensitz:

Via Cadriano, 23


40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Prüflabor:

Viale Venezia, 45

31020 San Vendemiano (TV)

San Vendemiano, 12.3.2018



Maurizio Lorenzon

Industry Division Manager



Certificato

ANLAGE ZUR BESCHEINIGUNG ENTSPRECHEND DEM PRÜFBERICHT DER TECHNISCHEN KONFORMITÄT
NR. PKC0002193/15a

Allegato all'attestato inerente il rapporto di prova di conformita' tecnica n. PKC0002193/15a

In Übereinstimmung mit Punkt 5.1.4 der Richtlinie EN 303-5:2012, erklärte die Firma MCZ Group SpA dass das gerät

According to sub-clause 5.1.4 of the standard EN 303-5:2012, the company MCZ Group SpA declared that the appliance

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 15**

repräsentativ für die Produktfamilie ist, zu der die folgenden Modelle gehören:
è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 15**

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 20**

repräsentativ für die Produktfamilie ist, zu der die folgenden Modelle gehören:
è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 20 S1**

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 25**

repräsentativ für die Produktfamilie ist, zu der die folgenden Modelle gehören:
è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:

Handelsname / *Marchio commerciale*: **RED**

Modell / *Modello*: **SELECTA 25 ACS**

SELECTA 25 S1

SELECTA 25 ACS S1

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Eingetragener Firmensitz:

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Prüflabor:

Viale Venezia, 45

31020 San Vendemiano (TV)